

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 06.2/190320/56 от 19.03.2020

на подключение объекта: «Сблокированные жилые дома»,  
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район,  
с. Ордынка, ул. Барановское шоссе, участок с кадастровым номером  
23:49:0125020:1012

Заказчик: ЖСК «Берег»

к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения МУП г. Сочи  
«Водоканал»

(в соответствии с Постановлением правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об  
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения  
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»)

<b>Точка подключения объекта к сетям водоснабжения:</b> - водовод Ду500 в существующей камере в районе котельной по ул. Барановское шоссе	
<b>Точка подключения объекта к сетям водоотведения:</b> - приемная камера ОСК «Дагомыс».	
Срок действия технических условий	3 года
Максимально разрешенный объем водопотребления, м3/сутки	47,2
Максимальный разрешенный сброс объема водоотведения, м3/сутки	47,2
Гарантируемый свободный напор в точке подключения объекта к коммунальным сетям водоснабжения	10 м водяного столба

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» МУП г. Сочи «Водоканал» обязуется обеспечить подключение строящегося (реконструируемого) объекта «Заказчика» к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения:

- после подписания и выполнения «Заказчиком» договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в полном объеме со всеми приложениями.

В соответствии с п.16 Правил определения и предоставления технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 февраля 2006г №83 обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Заместитель директора по сбыту



И.Ю. Желейко